

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023.

**THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ**  
**Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa.**

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sửa chữa các hệ thống thiết bị sau:

1. Hệ thống Chiller cấp lạnh cho các phòng thí nghiệm ATSH cấp 3.
2. AHU cấp lạnh cho các phòng thí nghiệm ATSH cấp 3.
3. Hệ thống máy nén khí cho các phòng thí nghiệm ATSH cấp 3.
4. Nồi hấp tiệt trùng sử dụng hấp rác thải y tế.
5. Hệ thống bơm nước (cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy).
6. Tủ ATSH.
7. Máy lạnh của kho bảo quản vắc xin.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ, đến khảo sát và báo giá để Viện có cơ sở xây dựng giá kế hoạch đối với hoạt động trên. Nội dung khảo sát tại phụ lục kèm theo.

Thời gian khảo sát và báo giá: từ ngày 23/6/2023 đến ngày 07/7/2023 (trong giờ hành chính).

Đơn vị nhận đầu mỗi tham gia khảo sát và nhận báo giá: Phòng Hành chính - Vật tư, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 0243.9716356 hoặc Ông Nguyễn Quang Trưởng phòng Hành chính - Vật tư, điện thoại: 091.323.0414.

Rất mong nhận được sự hợp tác của của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Website Viện;
- Lưu HCVT

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Trần Như Dương

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG CẦN KHẢO SÁT**

TT	Tên thiết bị	Nội dung khảo sát
1.	Hệ thống Chiller cấp lạnh cho các phòng thí nghiệm ATSH cấp 3.	02 Chiller, nhãn hiệu Daikin. Nội dung: Hông đường cấp nước đầu vào Chiller; Lỗi chương trình; Nước đầu ra không đạt nhiệt độ cài đặt.
2.	AHU cấp lạnh cho các phòng thí nghiệm ATSH cấp 3.	Khí lạnh cấp vào phòng không đạt nhiệt độ cài đặt.
3.	Hệ thống máy nén khí cho các phòng thí nghiệm ATSH cấp 3.	Hông van điều khiển; Không tách được khí nén.
4.	Nồi hấp tiệt trùng sử dụng hấp rác thải y tế.	Không hoạt động.
5.	Hệ thống bơm nước (cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy).	- Gồm: 02 Bơm cấp nước sinh hoạt: được cài chế độ chạy tự động; 01 chiếc không hoạt động, 01 chiếc hoạt động liên tục không dừng. - 07 chiếc Bơm cấp nước chữa cháy, gồm: 06 chiếc chạy bằng điện, 01 chiếc chạy bằng dầu. 02 chiếc chạy bằng điện và 01 chiếc chạy bằng dầu không hoạt động, 01 chiếc chạy điện (bơm bù) được cài đặt tự động hoạt động liên tục không dừng.
6.	Tủ ATSH.	Hông đèn UV
7.	Máy lạnh của kho bảo quản vắc xin.	Không cấp lạnh đạt nhiệt độ cài đặt
8.	Các yêu cầu khác	Các đơn vị thông báo trước thời điểm đến khảo sát 02 giờ. Người nhận thông tin: Ông Trần Tuấn Hải, điện thoại: 090.4332186.

## PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

Báo giá phải đầy đủ các thông tin dưới đây:

- Tên báo giá: BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA
- Ngày báo giá.
- Nơi nhận báo giá: “Kính gửi: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương”.
- Thông tin cơ bản về đơn vị gửi báo giá (thông tin trong đăng ký kinh doanh):
  - + Tên pháp nhân của đơn vị;
  - + Địa chỉ trụ sở chính;
  - + Số điện thoại;
  - + Các thông tin khác (nếu cần);
- Nội dung báo giá:

TT	Nội dung dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1					
2					
...					
<b>Tổng</b>					
Số tiền bằng chữ:					

- Giá trên đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí để thực hiện công việc theo yêu cầu.
  - Thời gian thực hiện dịch vụ: ... ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.
  - Thời gian bảo hành: 06 tháng.
  - Hiệu lực của báo giá: ... ngày, kể từ ngày báo giá.
  - Các nội dung khác (nếu cần).
  - Họ và tên, chữ ký của người báo giá.
- Báo phải có dấu của đơn vị báo giá.